

Z Á Z N A M (čistopis)

z výrobního výboru ke zpracování DSP akce:

BESIP U Parkánu, Praha 8

konaného dne 12. 01. 2017 v zasedací místnosti TSK hl. m. Prahy, Řásnova 8, Praha 1.

A. Účastníci jednání

Dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto Záznamu.

B. Omluveni

- Kpt. Helena Neumannová, PČR

C. Účel jednání

Jednání bylo svoláno projektantem z důvodu představení konceptu stavebních úprav v rámci předmětné akce.

D. Obsah jednání

Všichni účastníci jednání se dohodli na následujícím:

1. Rozsah akce je patrný s přílohy Situace stavby.
2. Akce je zkoordinovaná a ve vzájemném souladu s akcí: „2014-1025-00531 U Parkánu č.p. 17/11, dostavba ZŠ, Praha 8“; investor: MČ Dáblice.
3. Konstrukce vozovky zvýšeného stavebního prahu včetně ramp bude z DD žulové do kroužku a šířky vozovky 6 m, dále šířka v napojení na stávající stav.
4. Rampy budou lemovány zapuštěnou kamennou obrubou OP6 (150/250 mm) a budou ve sklonu 1:15.
5. Pojízďový „srpek“ nacházející se v oblouku u stožáru VO č. 807124 bude v konstrukci z DD lemován zapuštěnou kamennou obrubou OP6 s nášlapem dle PD.
6. Na ostatní asfaltové vozovce v prostoru stavby dojde k odfrézování v tl. 100 mm a nahrazení vrstvami z asfaltové hutněné směsi dle PD. Vozovka bude nově lemována kamennou obrubou OP6 s nášlapem dle PD.
7. MČ Dáblice požaduje definitivní povrch chodníku realizovat ze štípané žulové mozaikové dlažby.
8. Zástupce PPD a.s. pan Vaclík souhlasí s návrhem stavebních úprav bez připomínek a nemá žádné další požadavky.
9. Navržené stavební úpravy vyvolávají přeložku metalického kabelu ve správě CETIN a.s. (SO 404) a přeložku stožáru a kabelu VO č. 807124 (SO 401).
10. Nově navržený přechod pro chodce na stavebním prahu bude přisvícený (SO 402) včetně elektrické přípojky kabelů NN (SO 403).

V Praze, dne 19. 01. 2017

Zapsal: Ing. Pavel Jeřábek

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Přehledná situace
3. Koordinační situace stavby