

Dodatečné informace č. 2 k zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku s názvem:

„OBEČNÍ DŮM ĎÁBLICE“

Zadavatel ve smyslu zákona:	Městská část Praha – Ďáblice, Úřad městské části
Sídlo zadavatele:	Květnová 553, Praha 8 – Ďáblice, PSČ 182 02
Jednající:	Ing. Milošem Růžičkou, starostou
IČ:	00231266

Název veřejné zakázky:	"OBEČNÍ DŮM ĎÁBLICE"
Druh zadávacího řízení:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon"), zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 11.7.2016 pod evidenčním číslem 637901

Městská část Praha – Ďáblice, Úřad městské části jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel níže uvedené žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, ke kterým poskytuje, v souladu s bodem 2.4 Zadávací dokumentace, následující odpovědi:

Dotaz č. 1:

Žádáme o prověření všech technických údajů požadovaných u výplní otvorů např.: O 1.03 - akustický požadavek - Zvukový útlum zabudovaného okna - R_w min 47dB. Tato hodnota náleží 5.třídě zvukové izolace, kde jsou požadovány extrémně vysoké požadavky na útlum. S ohledem na účel této stavby by byla dostačující 2.třída zvukové izolace.

Odpověď č. 1:

O 1.03 - akustický požadavek - Zvukový útlum zabudovaného okna - R_w min 47dB byl stanoven na základě akustické studie, která byla součástí projektu DSP. Důvodem stanovené hodnoty je požadavek na útlum hudební produkce směrem ze sálu ve vztahu ke chráněným prostorám okolních rodinných domů a bytového domu.

Dotaz č. 2:

Na základě velmi atypicky navržených technických požadavků pro výplně otvorů, žádáme o poskytnutí referenčního výrobce, který splňuje navržené technické požadavky.

Odpověď č. 2:

V návaznosti na dotaz zadavatel přikládá jako přílohu těchto DI typové standardy pro vnitřní a vnější výplně otvorů – soubor **Ďáblice - Typové standardy výplní otvorů.xlsx**, kde jsou uvedeny referenční výrobky, se kterými v rámci zpracování projektu bylo uvažováno a které jsou představiteli požadovaného standardu.

Zadavatel v této souvislosti připomíná platnost znění ustanovení čl. 15.8. textové části Zadávací dokumentace, tedy že „**Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.**“

Dotaz č. 3:

1) V souboru **270_PP_ALT_D1-1-1-10_specifikace_2015-05-25.pdf** - Tabulka výplní vnějších otvorů - Okna pevná:

č. pol. označ. v proj.ASŘ	položka	sv.stav. rozměr otvoru š/v mm	světý roz.dveří š/v mm	popis	osazení, dotěsnění stavební připravenost	Uw W/m2K		povrchová úprava rámu	zasklení	požární odolnost prvku		
OKNA PEVNÁ												
O 1.01	OKNO	2600 / 2700		okno jednokřídlé s hliníkovým rámem, pevně prosklené	včetně osazení na kompozitních profilech, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele okenního systému, vyplnění flexibilní pěnou a utěsnění parotěsnění páskami	1,1	hliníkový systém s viditelným rámem s přerušením tep. mostem, hloubka rámu 70mm Uf = 1,5 W/m2K průvzdušnost-šída 4	barva bílá - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků	vrstvené bezpečnostní dvojsklo tepelně izolační P2A			
O 1.02	OKNO	3060 / 3000		okno jednokřídlé s hliníkovým rámem, pevně prosklené	včetně osazení na kompozitních profilech, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele okenního systému, vyplnění flexibilní pěnou a utěsnění parotěsnění páskami	1,1	hliníkový systém s viditelným rámem s přerušením tep. mostem, hloubka rámu 70mm Uf = 1,5 W/m2K průvzdušnost-šída 4	barva bílá - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků	vrstvené bezpečnostní dvojsklo tepelně izolační P2A včetně kontrast grafických pásů ve v.cca. 1000 + 1500 mm nad podlahou			
O 1.03	OKNO	3060 / 2865		okno jednokřídlé s hliníkovým rámem, pevné, svisle dělené, prosklené, dvojitě (s O 2.01)	včetně osazení na ocelové pozink. konstrukci z jeklu 40x40x4mm, po 400mm, konstrukce obalená protipožárními deskami 3.20mm, λ=0,083 W/mK, tvar a typ profilu dle návrhu dodavatele okenního systému, vyplnění flexibilní pěnou a utěsnění parotěsnění páskami	1,1	hliníkový systém s viditelným rámem s přerušením tep. mostem, hloubka rámu 68 alt.70 mm U = 1,5 W/m2K průvzdušnost-šída 4	barva bílá - odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků	tepelně izolační dvojsklo, interier-laminované sklo s napětlujícími vrstvami, bezpečnostní protipožární sklo, požární odolnost z obou stran, exteriér-akustické sklo Rw=47dB, P2A	EI 15 DP1		
požární odolnost prvku	solární faktor gf %	světelný činitel odrazu Rf %	světelný činitel průstupu Rt %	Ug W/m2K	kování	zámek, vložka	samočvirač	akustické požadavky	ostatní	INP	světelný	celkový počet
												20
	min 67	max 20	min 61	1					zvýšená bezpečnostní šída u všech prvků okna			
										2		2
	min 67	max 20	min 61	1					zvýšená bezpečnostní šída u všech prvků okna			
										7		7
EI 15 DP1	min 67	max 20	min 61	1				Rw min 47dB (komplet vč. rámu a osazení) (celk. Rw 48 dB pro obě dvojitá okna)	zvýšená bezpečnostní šída u všech prvků okna			
										2		2

U O 1.03 je uvedeno U=1,5 W/m²K. U oken rozlišujeme pouze U_w, U_f nebo U_g. Žádáme tímto o objasnění.

2) V souboru **270_PP_ALT_D1-1-1-10_specifikace_2015-05-25.pdf - Tabulka výplní vnějších otvorů - O 1.03; O 1.26** - Při takto navrženém technickém popisu, dle Našeho názoru, nelze zaručit požadovanou váženou neprůzvučnost okna $R_w = \min 47 \text{ dB}$ a váženou neprůzvučnost celého pláště $R'_{w} = \min 48 \text{ dB}$.

Tímto žádáme o uvedení referenčního výrobce, který splňuje všechny navržené technické parametry.

3) V souboru **270_PP_ALT_D1-1-1-10_specifikace_2015-05-25.pdf - Tabulka výplní vnějších otvorů - Okna s větrací štěrbinou** – je shodně uvedeno $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, hliníkový systém s viditelným rámem s přerušovaným tep.mostem, s otvíravím křídlem – větrací štěrba z jednoho profilu šířky 250mm (světla šířka 190mm) bez výplně, hloubka rámu 68 alt. 70mm, $U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, průvzdušnost-třída 4. Nejmenší světla šířka okna, které lze vyrobit, je 500mm.

Tímto žádáme o uvedení referenčního výrobce, který splňuje všechny navržené technické parametry.

Odpověď č. 3:

Ad 1)

Zadavatel děkuje za upozornění na tuto chybu, která byla způsobena přetiskem souboru formátu .xls do formátu .pdf. Pro prvek O 1.03 platí následující hodnoty součinitele prostupu tepla:

$U_w=1,1$; $U_f=1,5$; $U_g=1$

Ad 2) a 3)

Viz výše uvedená odpověď na dotaz č. 2.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené dotazy přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek (a adekvátně také termín otevírání obálek s nabídkami), a to z termínu 10.8.2016 do 10:00 hod., **na termín 15.8.2016 do 10:00 hod.**

S ohledem na tyto skutečnosti zadavatel upravuje související pasáže a textace. Zadávací dokumentace reflektující na tyto termínové změny, a to bod 12.2 *Lhůta pro podání nabídek* a bod 12.4 *Otevírání obálek s nabídkami*. Tyto části Zadávací dokumentace nově zní takto:

12.2. Lhůta pro podání nabídek

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek.

Nabídku předloží uchazeč v počtu 1 paré originálu a 1 paré kopie v písemné podobě. Součástí nabídky bude i oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) v listinné i elektronické podobě (CD či DVD – formát *.xls nebo *.xlsx).

Obě paré nabídky vč. média CD či DVD musí být předloženy v jedné uzavřené obálce, kterou uchazeč povinně označí názvem veřejné zakázky, tj.:

„OBECNÍ DŮM ĎÁBLICE“

a textem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA“ a opatřena na uzavření razítky dodavatelů. Na obálce musí být uvedena adresa dodavatele, na níž je možné zaslat vyrozumění dle § 71 odst. 5 zákona, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek, s přihlédnutím k ust. § 40 odst. 1 zákona, končí dne 15.8.2016, a to v 10,00 hod.

Nabídky je možno podávat osobně na adresu zadavatele:

Městská část Praha – Ďáblice

Květnová 553

182 02 Praha 8 – Ďáblice

a to ve všech pracovních dnech od 7,30 hod. do 12,00 hod. a v pondělí a ve středu též od 13,00 hod. do 17,45 hod. po celou lhůtu pro podání nabídek, v poslední den lhůty pouze do 10,00 hod.

Dodavatelé mohou podat nabídky rovněž doporučeně poštou, nebo jiným veřejným přepravním, a to na adresu odborného poradce zadavatele:

Městská část Praha – Ďáblice

Květnová 553

182 02 Praha 8 – Ďáblice

a to tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty **15.8.2016 do 10,00 hod.**

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravním se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí odborným poradcem zadavatele na adrese výše uvedené.

Každý dodavatel, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky. Doručené nabídky zaznamená odborný poradce zadavatele do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

12.4. Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek bude zahájeno **ihned** po skončení lhůty pro podání nabídek, kterou zadavatel stanovil na den **15.8.2016 v 10, 00 hod.** v zasedací místnosti na adrese odborného poradce zadavatele:

Městská část Praha – Ďáblice

Květnová 552/53

182 00 Praha - Ďáblice

Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami:

- zástupci zadavatele a odborného poradce
- členové komise pro otevírání obálek s nabídkami (nebo jejich zástupci) jmenované zadavatelem,
- za každého dodavatele, který doručil nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jeden zástupce; zástupce dodavatele je povinen, na základě požadavku komise, prokázat svoji totožnost, příp. předložit oprávnění jednat jménem dodavatele.

Postup komise při otevírání obálek:

Komise pro otevírání obálek s nabídkami jmenovaná zadavatelem otevírá obálky podle pořadového čísla doručení. Komise kontroluje v souladu s ust. § 71 odst. 7 zákona, zda:

- a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku,
- b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Dodavatelům přítomným otevírání obálek komise sděluje:

- a) identifikační údaje dodavatele,
- b) informaci, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku, zda je návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou,
- c) celkovou nabídkovou cenu.

Další obsah nabídky nebude dodavatelům sdělen.

Pokud nabídka nesplňuje výše uvedené požadavky, komise nabídku vyřadí. Zadavatel vyloučí bezodkladně dodavatele, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z další účasti v zadávacím řízení. Vyloučení dodavatele vč. důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli.

O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek. U každé nabídky uvede komise identifikační údaje dodavatele, údaje o splnění požadavků dle § 71 odst. 7 zákona a celkovou nabídkovou cenu. Dodavatelé jsou oprávněni do protokolu o otevírání obálek nahlédnout a poříditi si z něj výpisy nebo jeho opis.

Veškerá další ustanovení Zadávacích podmínek se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Současně zadavatel, s ohledem na změny termínů, mění a doplňuje i příslušné pasáže v Oznámení o zakázce zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek (VVZ), a to formou opravného formuláře.

V Praze dne 8. 8. 2016

.....
Ing. Miloš Růžička - starosta