

**ZL 015 – Úprava skladby podlahy v učebnách staré školy + revize**

V prováděcí dokumentaci stavby je repase vlysových podlah učeben a kabinetů staré budovy školy řešena jejich přebroušením a přelakováním, přičemž rozpočet současně obsahoval též dodávku nových vlysů. Po plošném odhalení vlysů demontáží PVC krytiny, byl zjištěn stav, který neumožňoval provedení repase: vlysy byly rozeschlé a částečně uvolněné, přibíjené hřebíky do podkladních prken, znehodnocené lepidlem nalepeného PVC, prošroubované šrouby z uložených OSB desek pro druhou vrstvu PVC. Celková uvedená skladba byla včetně prken a polštářů odstraněna, odebrána přebytečná část zásypu na záklopu a provedena nová konstrukce podlahy: vyrovnání liaporem, 2 x broušené OSB desky tl. 18 mm P+D s podložkou, vlysy.

Touto repasí je navíc niveleta podlah učeben vyrovnána do úrovně podlah chodeb.

Současně s touto úpravou byla provedena revize výkazu výměr vlysů ve staré budově a dubových prken v přístavbě – dopočítány rozdíly a opomenutí při výpočtu výkazu výměr projektantem.

J. Dytrych