

Změnový list číslo		26 - Revizní dvířka kanalizačních svodů	
Název akce:	"OBECNÍ DŮM ĎÁBLICE"		
Objednatel:	Městská část Praha-Ďáblice, Úřad městské části, Květnová 553, 182 02 Praha 8 - Ďáblice		
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada		
Projektant:	A.LT ARCHITEKTI v.o.s., Závěrka 398/3, 169 00 Praha 6 - Břevnov		
Předmět změnového listu			
Revizní dvířka pro ZTI a Elektro			
Část díla dotčená změnovým listem			
Obecní Dům Ďáblice			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
V DPS a výkazu výměr nebyla revizní dvířka pro revizní otvory kanalizace uvažovány			
Nové řešení :			
Doplnění revizních dvířek pro ZTI a Elektro dle potřeb rozměru 20x20cm nebo 30x30cm			
Zdůvodnění změny :			
Nutné pro potřeby revizí, čištění, ovládání uzávěrů apod.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Zapsáno v zápise s KD			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.			
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		28 390,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:			
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		28 390,00 Kč	
Fakturováno v		0%	- Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	
Ing. Petr Kobielsz	Ing.Arch. Peter Lacko	Ing.Miloš Růžička	
Za TDI:			
Ing. Marek Raška			