LEGENDA:

- Nové kabelové vedení 1 kV - I. etapa
  AYKY-J-OT 3x240+120
- Stávající kabelové vedení 1 kV
- Stávající kabelové vedení 1 kV - vyřazené
- Stávající rozpojovací jisticí skříň RIS
- Stávající přípojková skříň SS

Rozvodná soustava : TN - C
Napěťová soustava : 3 + PEN ~ 50Hz, 400V
Ochrana dle ČSN 332000-4.41 : Automatickým odpojením od zdroje

Uložení kabelů dle ČSN 73 6005

směr 822

Montprojekt a.s.
Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice
www.montprojekt.cz, tel.: 462 112 620

MONTPROJEKT

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

Projekční středisko Praha, K Ládví 904, 184 00 Praha 8, Čimice	Zak. číslo:	25169029
	Datum:	4/2020
Projektant:	Stupeň PD:	RD
Místo stavby: Praha 8 - Ďáblice	Kat. území: Ďáblice	Kraj: Hlavní město Praha
Ulice: Šenovská, U Spojů, Statková		Číslo stavby: S-141 827
Objednatel stavby: PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5		Měřítko: 1:500
Investor stavby: PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5		Formát: A4
Název stavby: Praha 8 - Ďáblice ul. Šenovská Bydlení Ďáblice, 37x RD, kNN		Číslo parc:
Obsah výkresu: Situační plán - kabely NN - nový stav		Číslo výkresu: 02